

PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Projekt: Korterelamu küttesüsteemi rekonstrueerimine

Kotzebue tn 20

Töö nr.: 20160202

Põhja-Tallinna linnaosa

Stadium: Põhiprojekt

Tallinn

KV-8-01

Versioon V01

Kuupäev: 15.06.2016

Kõik tooted on asendatavad samade või paremate tehniliste näitajate ning kvaliteediga toodetega.

Torudele, millele on koguseks antud jooksev pikkus (jm), peab töövõtja lisama lõikamisjääkide katmiseks vajaliku varu.

Pos.	Nimetus	Tüüp	Mõõt	Ühik	Kogus	Tootja
KÜTTESÜSTEEM						
1	Kalibreeritud terastoru	Therm	Ø15x1.2	jm	1090	Sanha
2	Kalibreeritud terastoru	Therm	Ø18x1.2	jm	183	Sanha
3	Kalibreeritud terastoru	Therm	Ø22x1.2	jm	123	Sanha
4	Kalibreeritud terastoru	Therm	Ø28x1.5	jm	83	Sanha
5	Kalibreeritud terastoru	Therm	Ø35x1.5	jm	31	Sanha
6	Kalibreeritud terastoru	Therm	Ø42x1.5	jm	64	Sanha
7	Kalibreeritud terastoru	Therm	Ø54x1.5	jm	119	Sanha
8	Kalibreeritud terastoru	Therm	Ø76.1x2.0	jm	49	Sanha
9	Põlv 90 GR.	Therm	15	tk	909	Sanha
10	Põlv 90 GR.	Therm	18	tk	44	Sanha
11	Põlv 90 GR.	Therm	22	tk	16	Sanha
12	Põlv 90 GR.	Therm	28	tk	24	Sanha
13	Põlv 90 GR.	Therm	35	tk	2	Sanha
14	Põlv 90 GR.	Therm	42	tk	6	Sanha
15	Põlv 90 GR.	Therm	54	tk	20	Sanha
16	Põlv 90 GR.	Therm	76	tk	12	Sanha
17	Kolmik	Therm	15/15	tk	162	Sanha
18	Kolmik	Therm	15/15/18	tk	2	Sanha
19	Kolmik	Therm	18/18/15	tk	38	Sanha
20	Kolmik	Therm	18/18/22	tk	2	Sanha
21	Kolmik	Therm	22/22/15	tk	6	Sanha
22	Kolmik	Therm	28/28/15	tk	8	Sanha
23	Kolmik	Therm	28/28/18	tk	2	Sanha
24	Kolmik	Therm	28/28/22	tk	2	Sanha
25	Kolmik	Therm	28/28	tk	2	Sanha
26	Kolmik	Therm	35/35/15	tk	6	Sanha
27	Kolmik	Therm	35/35/18	tk	2	Sanha
28	Kolmik	Therm	35/35/28	tk	4	Sanha
29	Kolmik	Therm	42/42/15	tk	6	Sanha
30	Kolmik	Therm	42/42/18	tk	4	Sanha
31	Kolmik	Therm	42/42/22	tk	2	Sanha
32	Kolmik	Therm	42/42/28	tk	4	Sanha
33	Kolmik	Therm	54/54/15	tk	14	Sanha
34	Kolmik	Therm	54/54/18	tk	6	Sanha
35	Kolmik	Therm	54/54/22	tk	8	Sanha

Pos.	Nimetus	Tüüp	Mõõt	Ühik	Kogus	Tootja
36	Kolmik	Therm	54/54/28	tk	6	Sanha
37	Kolmik	Therm	76/76/15	tk	2	Sanha
38	Kolmik	Therm	76/76/18	tk	4	Sanha
39	Kolmik	Therm	76/76/28	tk	6	Sanha
40	Kolmik	Therm	76/76	tk	2	Sanha
41	Rist	Therm	15/15/22/22	tk	2	Sanha
42	Rist	Therm	18/18/15/15	tk	19	Sanha
43	Rist	Therm	22/22/15/15	tk	27	Sanha
44	Rist	Therm	28/28/15/15	tk	18	Sanha
45	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	11-500-400	tk	44	Termolux
46	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	21-550-700	tk	8	Termolux
47	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	21-500-800	tk	8	Termolux
48	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	21-550-800	tk	4	Termolux
49	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	21-600-800	tk	10	Termolux
50	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-550-1000	tk	25	Termolux
51	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-600-1000	tk	17	Termolux
52	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-500-1200	tk	6	Termolux
53	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-600-1200	tk	2	Termolux
54	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-400-600	tk	16	Termolux
55	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-600-600	tk	3	Termolux
56	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-400-700	tk	16	Termolux
57	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-550-700	tk	4	Termolux
58	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-900-700	tk	1	Termolux
59	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-500-800	tk	8	Termolux
60	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-550-800	tk	18	Termolux
61	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-600-800	tk	8	Termolux
62	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-400-900	tk	6	Termolux
63	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-550-900	tk	5	Termolux
64	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	22-600-900	tk	3	Termolux
65	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	33-900-600	tk	2	Termolux
66	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	33-500-800	tk	1	Termolux
67	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	33-600-800	tk	2	Termolux
68	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	33-500-900	tk	4	Termolux
69	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	33-550-900	tk	2	Termolux
70	Terasplaatradiaator PN10	külgühendus	33-600-900	tk	4	Termolux
71	Termostaatventiil otse rõhust sõltumatu	RA-DV	DN15	tk	227	Danfoss
72	Termostaat (16-28°C)	RAW	5116	tk	224	Danfoss
73	Termostaat (5-26°C) vandaalikindel	RA	2920	tk	3	Danfoss
74	Sulgliitmik otse	RLV-S	DN15	tk	227	Danfoss
75	Automaatne õhueraldi	PN10 Nurk	DN15	tk	62	Flamco
76	Tasakaalustusventiil	MSV-B	DN50	tk	3	Danfoss
77	Kuulkraan PN6		DN15	tk	138	
78	Kuulkraan PN6		DN20	tk	12	
79	Kuulkraan PN6		DN25	tk	22	
80	Kuulkraan PN6		DN65	tk	3	
81	Kivivill koorikisolatsioon	Hvac Section Alu coat	Ø15/40mm	jm	162	Paroc

Pos.	Nimetus	Tüüp	Mõõt	Ühik	Kogus	Tootja
82	Kivivill koorikisolatsioon	Hvac Section Alu coat	Ø18/40mm	jm	37	Paroc
83	Kivivill koorikisolatsioon	Hvac Section Alu coat	Ø22/40mm	jm	19	Paroc
84	Kivivill koorikisolatsioon	Hvac Section Alu coat	Ø28/40mm	jm	76	Paroc
85	Kivivill koorikisolatsioon	Hvac Section Alu coat	Ø35/40mm	jm	31	Paroc
86	Kivivill koorikisolatsioon	Hvac Section Alu coat	Ø42/40mm	jm	64	Paroc
87	Kivivill koorikisolatsioon	Hvac Section Alu coat	Ø54/50mm	jm	119	Paroc
88	Kivivill koorikisolatsioon	Hvac Section Alu coat	Ø76/50mm	jm	49	Paroc
SOOJUSSÕLM						
1	Tsirkulatsioonipump 8539 l/h 55 kPa	Magna3 32-120F 1x230V 336W		tk	1	Grundfos
TÖÖD						
1	Olemasoleva küttesüsteemi torustike ja küttekehade demontaaž ja utiliseerimine			kmpl	1	
2	Jäätmete (vanametall, isolatsioon) äravedu			m3	13.0	
3	Projekteeritud torustike ja küttekehade paigaldamine			kmpl	1	
4	Küttesüsteemi paigaldusjärgne läbipesu			kmpl	1	
5	Küttesüsteemi survekatsetus			kmpl	1	
6	Küttesüsteemi tasakaalustamine			kmpl	1	
7	Torustiku isoleerimine keldris			kmpl	1	