



TINGMÄRGID:

- Projekteeritud külmaveepüstiku (KVP) asukoht
- Projekteeritud soojaveepüstiku (SVP) asukoht
- Projekteeritud tsirkulatsiooniveepüstiku (TSP) asukoht
- Projekteeritud kanalisatsioonipüstiku (KP) asukoht
- külmavee magistraalorustik
- soojavee magistraalorustik
- soojavee tsirkulatsiooni magistraalorustik
- püstiku sulgventiilid
- tsirkulatsioonivee tasakaalustusventiil
- külmaveepüstiku tähis/  
püstiku toruläbimõõt
- soojaveepüstiku tähis/  
püstiku toruläbimõõt
- tsirkulatsiooniveepüstiku tähis/  
püstiku toruläbimõõt
- kanalisatsioonipüstiku tähis/  
püstiku toruläbimõõt

MÄRKUSED:

- Projekteeritud külma-, sooja- ja tsirkulatsiooniveetorud monteerida veevarustuse komposiitorudest (PE-Xc/Al/PE);
- Hoone külma-, soojavee- ja tsirkulatsioonipüstikud paigaldada olemasolevate püstikute asemele olemasolevatesse kommunikatsioonide šahtidesse;
- Külma-, sooja- ja tsirkulatsiooniveetorud keldris kinnitada keldrilae alla ja isoleerida ning katta PVC kattega. Minimaalne isoleerikihi paksus soojale veele 40mm, külmale veele 20mm;
- Projekteeritud kanalisatsioonipüstikud monteerida sisekanalisatsiooni PP torudest;
- Kanalisatsioonitorustikud paigaldada olemasolevate amortiseerunud malmtorude asemele olemasolevatesse kommunikatsioonide šahtidesse;
- Kanalisatsioonipüstikud varustada keldrikorrusel, teisel ja neljandal korrusel (0,8-1,0 m põranda pinnast) puhastusluukidega. Puhastusluukide kohale teisel ja neljandal korrusel seinakonstruktsioonis paigaldada avatavad teenindusluugid (200x200);
- Kõik plasttorude läbiviigid tuleb tuletõkke sekkumistest (korruste tasapinnad) varustada tuletõkkemansettidega;
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovist/ettekirjutustest.
- Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.



Riia mnt. 106, Pärnu  
Tel (+372) 6016500  
www.termopilt.ee  
OÜ TERMOPILT  
Registrikood: 11216921  
MTR: EEP000638

Töö nimetus:		Töö nr.	Stadium.	Kaust nr.
Hoone rekonstrueerimise projekt Ehitaja 12, Tõrva linn		333	PP	V-VK
Joonise nimetus:		Joonise nr:	VK-001a	
Keldrikorrusel paiknevate veevarustuse magistraalorustike ja kanalisatsiooni püstikute plaan		Leht/lehti:	1/1	
Projektijuht	L.Luusepp	Mõõtkava:	1:100	
Vastutav spets.	T.Rähmonen	Kuupäev:	29.04.2016	
Tehnik	S.Rähmonen	Trükitud:	06.10.2016	
		Faili nimi:	333-P-VK-2.dwg	
Tellij:		Korteriühistu Uusmaja 12		