

#### TINGMÄRGID:

- Projekteeritud külmaveepüstiku (KVP) asukoht
- Projekteeritud soojaveepüstiku (SVP) asukoht
- Projekteeritud tsirkulatsioonipüstiku (TSP) asukoht
- Projekteeritud kanalisatsioonipüstiku (KP) asukoht
- külmaveearvesti
- soojaveearvesti
- käterätikuivati 500x600


KVP-...  
De.... (DN...)

SVP-...  
De.... (DN...)

TSP-...  
De.... (DN...)

KP-...  
De....

#### KORTERI VEEMÕÕDUSÖLME PÕHIMÕTTELINE SKEEM



#### MÄRKUSED:

- Projekteeritud külma-, soojavee- ja tsirkulatsioonitorud monteerida veevarustuse komposiitorudest (PE-Xc/AI/PE);
- Hoone projekteeritud veetorustikud paigaldada olemasolevatesse kommunikatsioonide šahtidesse;
- Kõikidesse korterite veesisenditele paigaldada veearvestid;
- Kõikide püstikute kõrgematesse kohtadesse paigaldada õhueraldid;
- Projekteeritud kanalisatsioonipüstikud monteerida sisekanalisatsiooni PP torudest;
- Kanalisatsioonitorustikud paigaldada olemasolevate amortiseerunud malmtorude asemele olemasolevatesse kommunikatsioonide šahtidesse;
- Kanalisatsioonipüstikud varustada keldrikorruusel, teisel ja neljandal korrusel (0,8-1,0 m põranda pinnast) puhastusluukidega. Puhastusluukide kohale teisel ja neljandal korrusel seinakonstruktsioonis paigaldada avatavad teenindusluugid (200x200);
- Kõik plasttorude läbiviigud tuletõkke sektsioonidest (korruste tasapinnad) varustada tuletõkkemansettidega;
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovist/ettekirjutustest.
- Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.
- Korterrisene torustike kulgemine ei kuulu käesoleva projekti koosseisu.



Riia mnt. 106, Pärnu  
Tel (+372) 6016500  
www.termopilt.ee  
OÜ TERMOPILT  
Registrikood: 11216921  
MTR: EEP000638

Töö nimetus:	Hoone rekonstrueerimise projekt Ehitaja 12, Tõrva linn		
Töö nr.	333	Stadium.	Kaust nr.
Stadium.	PP		V-VK
Joonise nimetus:	Kolmandal korrusel paiknevate veevarustuse ja kanalisatsiooni püstikute plaan		
Joonise nr:	VK-004a		
Leht/lehti:	1/1		
Projektijuht	L.Luusepp		Mõõtkava:
Vastutav spets.	T.Rähmonen		1:100
Tehnik	S.Rähmonen		Kuupäev:
			29.04.2016
			Trükitud:
			06.10.2016
Tellij:	Korteriühistu Uusmaja 12		
			Faili nimi:
			333-P-VK-2.dwg