

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Tallinn Niidi tn 3 korteriühistu		Isiku- või registrikood 80430988	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Niidi tn, 3	Sihtnumber 10314	Maakond Harju maakond
	Telefon 5668 8485	e-post kairiorav@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Kairi Orav		
	Telefon 5590 7494	e-post kairiorav@gmail.com	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Niidi tänav 3 Tallinn Harju maakond			
Tarbimiskoht kortereelamu		Katastriüksuse number 78408:806:0830	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam PALJASSAARE 110/6	Toitefiider 622:PLJ	Jaotusalajaam 1134 IIs	Jaotusfiider :23564:1134:(Põhja-Tallinn)

**TOOTEVALIK**

220V liinipingelt üleviimine 380V liinipingele kliendi algatusel
--

**OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

Faaside arv 1	Amprite arv 20 A
------------------	---------------------

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
------------------	---------------------

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

Aadressil Niidi tn 3 puudub võrk pingel 3 x 230/400 V (0,4 kV).

ELV projekteerib ja ehitab kinnistu piirini 0,4 kV maakaabli ja paigaldab kinnistu piirile 0,4 kV liitumiskilbi peakaitsme suurusega 3x20 A. ELV paigaldab hoone valdaja taotluse alusel sisestuskaabli liitumiskilbist hoone seinani, jättes piisava varu peakilpi viimiseks ja ühendamiseks.

Hoone elektripaigaldise nõuetekohasuse tõendamisest kuni hoone olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse tööst väljaviimiseni kuluv aeg on kuni 2 kuud eeldusel, et eelpool loetletud tegevused on täidetud.

Pärast hoone 0,4 kV võrguühenduse pingestamist viib ELV tööst välja olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse.

**KLIENDI TEGEVUSED**

Hoone valdaja on kohustatud rekonstrueerima oma elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele.

Hoone ühendamiseks 0,4 kV elektrivõrguga on vähimalt vajalik hoone elektripaigaldise üldosa vastavusse viimine 3 x 230/400 V pingesüsteemiga. Korterite sisese elektripaigaldise renoveerimine ei kuulu hoone uuele pingesüsteemile üleviimise tingimata vajalike tööde hulka, kuid korterite valdajad peavad seda kaaluma eraldiseisvalt elektri- ja tuleohutuse seisukohast.

Korterimaja elektripaigaldise projekteerimisel on soovitatav lähtuda ELV juhendist "Nõuded korterimaja mõõtekeskustele".

Hoone valdaja peab enne 0,4 kV võrguühenduse pingestamist tõendama elektripaigaldise nõuetekohasust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Liinipinge muutmiseks tuleb sõlmida liitumisleping. Pärast liitumislepingu allkirjastamist alustab Elektrilevi OÜ projekteerimisega.

**TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi

Maris Kapp

Kuupäev

02.10.2018